

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-002

用 户 单 位 吉林协展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB41-A

产 品 代 码 V506-QB41

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 51101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 08 月 26 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 08 月 26 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.26

自检报告							中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI	
							第 1 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB41-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB41	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	151.74				合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.28				合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.05				合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.05				合格			
2.5	自由高度	350±10	349.84				合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.492				合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.95				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.11				合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.75				合格			
2.10	接插件宽度	10±0.1	10.01				合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.883				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.93				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.596				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本		车型	
1106010-QB41-A	燃油泵带油位传感器总成	A		V506-QB41	
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业（集团）有限公司	☒	☒	☒	☒

检查项目		标准值	2				结果	备注
4	性能							
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.7				合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.8				合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	316.0				合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.5				合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.6				合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	211.8				合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.3				合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6				合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.8				合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.0				合格	
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.4				合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500 ⁺²⁰ KPa, 流量≥140L/H, 电流≤14A,	194.7				合格	
			11.00				合格	
		电压: 12±0.1V, 压力550 ⁺²⁰ KPa, 流量≥110L/H, 电流≤13A,	150.1				合格	
			10.03				合格	
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	112.0				合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格	
4.4	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格	
4.5	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12	供应商批准: 叶其子
日期: 2025/8/26	日期: 2025/8/26